



電線超絕緣試驗機

KEC-572

- ✓ 本機依據 UL 62.1581 規範標準設計製造，適用於測定各種規範橡塑膠電線之絕緣值。



型 式	KEC - 572
試驗電壓	DC 500 V . 1000 V 兩段設定
絕緣電阻	低壓: DC 500V , 0 ~ 500 MΩ 高壓: DC 1000 V , 0 ~ 1000 MΩ
精 確 度	± 2.5 %
試驗方式	附有比較器可設定參考值，執行不良品判定
不良指示	指示燈及蜂鳴器警示
輸入電源	AC 110 V/220 V x 1φ x 0.1KW
尺寸重量	150 x 210 x 250 m/m , 約 4 Kg
標準附件	PB - 01 高壓測試棒 x 1 組